Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se

Datum	2013-12-13
Remisslämnare	Svensk Ventilation
Organisation	Svensk Ventilation
Kontaktperson	Britta Permats och Erik Österlund
E-postadress	erik.osterlund@svenskventilation.se
Adress	Årstaängsvägen 19 C, 100 74 Stockholm

Remissvar	(sätt kryss i vald ruta)
Avstår	
Tillstyrker utan kommentar	
Tillstyrker med kommentar	X
Avstyrker med motivering	

Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Avsnitt (föreskrift F, allmänt råd AR)	Konsekvensutredning (sida, stycke)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
3:2262F		Tydliga krav på uppfångningsförmåga för spiskåpa krävs för dessa små lägenheter	
6:2524F		Begreppet "kök" är inte det som används i avsnitt 3:22e) "rum eller avskiljbar del av rum för matlagning". Ändå får vi intrycket att lagstiftare menar samma sak.	Ventilation i **rum eller avskiljbar del av rum för matlagning** ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen.
9:2 F Tabell 9:2a Tabell 9:2b Flerbostadshus där Atemp är 50 m2 eller större och som till övervägande delen (>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst 35 m2 vardera		Byggnader med studentlägenheter ska inte missgynnas, men gör det inte heller om bara Svebys referensvärden tillämpas, varför nuvarande förslag för student- och ungdomsbostäder avstyrks. Denna ger konflikter med de branschrekommendationer som ges av Sveby och riskerar skapa förvirring i en fråga som marknaden redan löst.	
9:2 F Tabell 9:2a Tabell 9:2b		Vi tillstyrker uppdelningen på fler byggnadskategorier.	

Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Tidigare stoppad remiss dnr 1201-419/2012 6:2523		Vi tillstyrker Boverkets förslag enligt dnr 1201-419/2012 Den tidigare skrivningen medgav överluftslösningar som faktiskt dömdes ut av Arbetsmiljöverkets inspektörer och medförde höga kostnader för ombyggnad. Det är viktigt att regelverket för byggandet överensstämmer med Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens regelverk. Förslaget stämmer också överens med motsvarande regelverk i Norge: § 13-1 c. Luftføring skal være fra rom med høyere krav til luftkvalitet til rom med lavere krav til luftkvalitet.	
Övrig synpunkt på ej remissat avsnitt i BBR 9:6		Energibesparande lösningar som för några år sedan var väldigt exklusiva är idag standard. Ventilationsbranschen är därför mogen för en skärpning av minimikraven på effektiv elanvändning för nybyggnation. Produktutvecklingen för fläktar och aggregat har gjort stora framsteg, exempelvis har helt nya motortyper införts, så kallade EC- och PM-motorer. Det är därför rimligt att 2013 skärpa rådstextens rekommenderade maximala specifika fläkteffekter (SFP och SFPv) för nybyggnation. Dock är de energisnåla systemen fortfarande relativt plats-krävande, varför det är lämpligt att behålla SFP- och SFPV-kraven för ombyggnad i 9:95.	Från- och tilluft med värmeåtervinning: 1,8 kW/(m^3/s) Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 1,3 kW/(m^3/s) Frånluft med återvinning: 0,9 kW/(m^3/s) Frånluft: 0,4 kW/(m^3/s)

Erik Österlund
Teknik- och Miljöchef, Svensk Ventilation

Britta Permats
VD, Svensk Ventilation