Sammanställning över luftflöden som finns i föreskrifter/äldre föreskrifter eller överklagningsärenden

Lokaltyp	**Uteluftsflöden - minvärden**	**Överklagningsärende föreskrift**[1]
förskola	7 l/s och person + 0,35 l/s m^2 golvarea	28/93, 20/94
kontor	7 l/s och person + 0,35 l/s m^2 golvarea	4/02, AFS 2000:42 Till 20 §
skola, teorisalar	7 l/s och person + 0,35 l/s m^2 golvarea	34/95, 18/97, 10/01, 12/02
frisersalong	7 l/s och person + 0,35 l/s m^2 golvarea samt frånluftsutsug vid blandningsplats	21/96, 22/96
restaurang - serveringslokal	Riktvärden för kök i föreskriften 7 l/s och person + 0,35 l/s m^2 golvarea samt frånluft 20 l/s och person i rökavd	AFS 1982:20, Till 11 §, AFS 2000:42, Till 20 §, 19/00
rökrum	Frånluft minst 20 l/s och person	AFS 2000:42, Till 24-26 §§
bilverkstad	3,5 l/s och m^2 golvarea, 2 l/s och m^2 golvarea när avgasutsug följer fordonet genom lokalen + kontroll av gaser, 7 l/s och m^2 golvarea vid hög biltrafik i t.ex. bilprovning	17/98, AFS 1998:8 sid 17
biltvätt	3,5 l/s och m^2 golvarea	AFS 1998:8 sid 17
hyvleri	2 l/s och m^2 golvarea	20/98, 13/02 + 3/03, 2/03
sliperi	3,5 l/s och m^2 golvarea	20/98
snickeri	3,5 l/s och m^2 golvarea *Enligt Träprojektet 2002	9/01, 23/00
laddningsplats för blybatterier	$Q = 0{,}017 \cdot I \cdot n \cdot z$ där Q = erf. Luftflöde (l/s), I = laddningsström (A), n = antal seriekopplade celler, och z = gasavgivningsfaktor	AFS 1988:4, Till 9 §
sprutmålning - sprutrum, sprutbox, sprutskåp	Vertikal ventilation: 0,2 m/s över hela tvärsnittsarean, Horisontell ventilation: 0,3 m/s över hela tvärsnittsarean, Utrymme med öppet tak: 0,2 - 0,3 m/s vid insugningsöppningen, 0,5 m/s i öppning, 0,3 m/s vid elektrostatisk sprutning	AFS 1986:29, Till 11 §
dragskåp	Lägst 0,5 m/s genom dragskåpets lucköppning	AFS 1997:10, 7 §
Personalutrymme - duschutrymme	Frånluft 15 l/s och dusch. Om duschrummet saknar fönster lämpligt med forcering till 30 l/s och dusch	AFS 2000:42, Till 24-26 §§
matutrymme	5 l/s och m^2 golvarea	AFS 2000:42, Till 20 §
omklädningsrum, tvättutrymme	5 l/s och m^2 golvarea, överluft från korridor eller motsvarande acceptabelt i kontor, butiker, o.d	AFS 2000:42, Till 20 §
städutrymme	Frånluft 3 l/s och m^2 golvarea, dock lägst 15 l/s	AFS 2000:42, Till 24-26 §§
toalettrum	Frånluft 15 l/s per toalett	AFS 2000:42, Till 24-26 §§

[1] Arbetarskyddstyrelsens beslut i överklagade ärenden finns sammanställda årsvis. I sammanställningen har beslutet ett nummer som nedan anges som t.ex. 41/97 vilket avser beslut nr 41 i 1997 års sammanställning. Arbetsmiljöverket gör numera på motsvarande sätt en sammanställning över yttranden i överklagade ärenden.